



WICHTIGER HINWEIS:
ALLE BETONWÄNDE UND -DECKEN BLEIBEN SICHTBETON

SPERRZONEN GEMÄSS ANGABE INGENIEUR
ENTLANG DER WÄNDE KÖNNEN MINIMALE LEITUNGSWERDEN QUER ZUR WAND GEMACHT WERDEN, JEDOCH KEINE LEITUNGEN PARALLEL ZUR WAND

TRENNFUGEN: PVC-FOLIE
SCHALLTRENNFUGEN: 10MM MINERALWOLLE

WOLFHALDEN FRIEDBERG 4 MFH

PROJEKTPHASE:	AUSFÜHRUNG	MINERGIE®	
PLANNHALT:	WP GR 1.0G_HAUS A		
OBJEKT:	WOLFHALDEN FRIEDBERG MFH		
BAUHERR:	TELCO ANLAGESTIFTUNG BAHNHOFSTRASSE 4 6430 SCHWYZ		
BAUMANAGEMENT:	MASTERPLAN BAUMANAGEMENT AG WEGENSTRASSE 4A 9436 BALGACH		
STATIKER:	SCHÄLLIBAU AG BAHNHOFPLATZ 11 9100 HERISAU		
ARCHITEKT:	novaron Wegenstrasse 4a CH 9436 Balgach T +41 (0) 71 737 71 61 F +41 (0) 71 737 71 60 Architektur Baumanagement Konzept AG		
GEZEICHNET:	MS	MASSSTAB: 1 : 50	
ERSTELLUNGSDATUM:	30.08.2012		
ÄNDERUNGSDATUM:	02.06.2014	PLANNUMMER: 1042	
LEGENDE:			
± 0.00 = 699.44 MÜM			
	STAHLBETON		WÄRMEDÄMMUNG FASSADE
	BETONFERTIGTEIL		PERIMETERDÄMMUNG
	BACKSTEINMAUERWERK TRAGEND		WÄRMEDÄMMUNG DACH
	BACKSTEINMAUERWERK NICHTTR.		DÄMMUNG INNEN
	KALKSANDSTEIN		LEICHTBAUWAND
ÄNDERUNGEN:			
INDEX	DATUM	BEARBEITER	ÄNDERUNGSVERMERK
k			
j			
i			
h			
g			
f			
e			
d			
c	29.05.2013	JS	FENSTER PUTZFLÜGEL
b	03.05.2013	MS	SPERRZONEN LEITUNGSFÜHRUNG
a	26.04.2013	MS	LIFTSCHACHTMASSE
ZU BEACHTEN:			
SÄMTLICHE MASSE SIND ROHMASSE UND VOM UNTERNEHMER AUF EIGENE VERANTWORTUNG AM BAU ZU KONTROLLIEREN. MASSDIFFERENZEN SIND SOWOHLE DER BAULEITUNG MITZUTEILEN. DIMENSIONIERUNG DER BETON- UND STAHLBETONARBEITEN SOWIE DILATATIONS- UND ARBEITSPRÄGEN SIND ZU BERÜCKSICHTIGEN. TORHÖHEN AB OBERKANTE FERTIGEM, HÖHEREM BODEN BZW. SCHWELLE BIS UNTERKANTE ROHEM STURZ. RAUMHÖHEN VON OBERKANTE FERTIGEM BODEN BIS UNTERKANTE ROHE DICKLE. FEHLER AUFGRUND NICHTBERACHTEN DER ANGABEN GEHEN ZU LASTEN DES UNTERNEHMERS. GEFÄLLE FLACHMASS (ALLE FLACHMASS). ES SIND EIN GEFÄLLE ZWISCHEN 0.8 - 1.0% VORZUBEHLEN. SOLLTE DIES NICHT MÖGLICH SEIN, IST MIT EINEM GEFÄLLEÜBERZUG ZU RECHNEN. FALLS SICH EIN WOHNBEREICH IM ERDREICH BEFINDET UND IST MIT HANG- ODER STEHENDEN WASSER ZU RECHNEN. SO IST DIE WASSERPERRIE INNEN ANZUBRINGEN. SÄMTLICHE STAHLSTÜTZEN AUSFÜHRUNG E100. LEITUNGSSCHACHTLEITUNG E100. ALLE DURCHBRÜCHE IN BRANDABSCHLUSSBILDENDEN WÄNDEN UND DECKEN SIND NACH ROHBAUANSFÜHRUNG RAUCHDICHT UND FEUERSCHUTZ ABZUSCHÜTTEN. ABLUFTKANÄLE FÜR KÜCHEN SIND NACH DEN BRANDSCHUTZRICHTLINIEN, ZIFFER 5.3 AUSGEFÜHRT. RESP. ABLUFTKANÄLE NICHTRENNBAR SIND E30 VERKLEIDET.			

